



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

Прокуратура Сургутского района

ул. Островского, д. 47
г. Сургут, Россия, 628418
тел. 8 (3462) 21-99-04, факс 21-99-71



340698 353309

Заведующему МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша»

Сульмановой Е.В.

пер. Парковый, д. 2,
г.п. Федоровский, Сургутский район, 628456

19.05.2023 №03-02-2023/Прдп198-23-20711017

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности объектов образования.

Так, на объектах дошкольного образования, эксплуатируемых МБДОУ ЦРР детский сад «Танюша», расположенных по адресам: пер. Парковый, д. 2; пер. Центральный, д. 3; ул. Энтузиастов, д. 7А; г.п. Федоровский, Сургутский район (далее - Учреждение) с привлечением отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сургутскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (далее – ОНДиПР по Сургутскому району) проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

В силу пп. 2. п. 6 ст. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями и иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, определяются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон о пожарной безопасности).

Статьей 37 Закона о пожарной безопасности установлена обязанность организаций соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной

безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, установлены в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

В соответствии с п. 50 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 30 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

На основании пп. «г» п. 27 Правил при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В соответствии со ст. 38 Закона о пожарной безопасности ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Владение и пользование имуществом предполагает соблюдение должностными и юридическими лицами установленных законодательством требований пожарной безопасности при использовании этого имущества.

В соответствии с п. 4.4.2 Устава МБДОУ ЦРР д/с «Танюша», утвержденного постановлением администрации Сургутского района от 03.07.2015 № 2197, единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и несет персональную ответственность за результаты деятельности Учреждения.

В ходе проведенной проверки объектов дошкольного образования детского сада «Танюша» в нарушение требований п. п. 50, 30, 27 допущены нарушения требований пожарной безопасности на следующих объектах:

1) пер. Парковый, д. 2, п. Федоровский – не обеспечена укомплектованность пожарных кранов пожарными запорными клапанами, а именно в пожарных шкафах ПК-13, ПК-4, ПК-6 пожарные запорные клапаны не укомплектованы маховиками (вентильями);

2) пер. Центральный, д. 3, п. Федоровский – не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей их расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

3) ул. Энтузиастов, д. 7 А, п. Федоровский – при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, допускается фиксация самозакрывающихся дверей коридоров.

На основании изложенного, пребывание несовершеннолетних детей, их родителей, а также сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность в Учреждении, не отвечает требованиям пожарной безопасности. Выявленные нарушения являются недопустимыми, в том числе свидетельствуют о нарушении прав несовершеннолетних на безопасное пребывание, подвергают угрозе их жизнь и здоровье, что является недопустимым и требует незамедлительного принятия мер, направленных на исправление сложившейся ситуации, устранения указанных нарушений и недопущению их впредь.

Кроме того, образовательным учреждением в нарушение п. 5 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» не обеспечен надлежащий доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями, который гарантирован государством, для создания равных условий с другими гражданами.

В части исполнения требований законодательства о противодействии коррупции установлено, что в Учреждении отсутствует положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и порядок ее работы.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений урегулированы нормами Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее по тексту – Федеральный закон № 273-ФЗ).

В соответствии с подп. «а» п. 2 ст. 1 Федерального закона №273-ФЗ под противодействием коррупции понимается деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по

предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактике коррупции).

Согласно ст.7 Федерального закона №273-ФЗ основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются, в том числе, проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области.

На основании ст.13.3 Федерального закона №273-ФЗ организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать: определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

На федеральном уровне основы деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов закреплены Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (далее – Указ Президента РФ №821).

Таким образом, муниципальные образовательные учреждения обязаны участвовать в реализации антикоррупционного законодательства, способствовать единой государственной политике по противодействию коррупции, не создавать предпосылки для совершения злоупотреблений должностными лицами, обеспечивать при этом единый подход к применению мер по предупреждению коррупции.

Таким образом, в Учреждении должно быть разработано и утверждено Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, которым будет предусмотрен состав комиссии и порядок ее деятельности.

Выявленные нарушения являются существенными, недопустимыми и требуют принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение подобных нарушений в будущем.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно, не позднее 5 рабочих дней с момента получения, рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.
3. Уведомить прокуратуру Сургутского района о дате, месте и времени безотлагательного рассмотрения настоящего представления для участия в нем.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах по устранению нарушений сообщить в прокуратуру Сургутского района в письменной форме в течение месяца со дня получения представления.

Заместитель прокурора района

А.А. Трофимов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0AA197759CB3149F1ADD273399C7FECB
Владелец **Трофимов Андрей Анатольевич**
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024