



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД «ТАНЮША»**

«22» мая 2023 год

**Отчет об исполнении Предписания
Прокуратуры сургутского района № 03-02-2023/Прдп 198-23-20711017 от
19.05.2023 г.**

№ п/п	Выявленные нарушения	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения	Ответственный
1	пер. Парковый, д. 2, п. Федоровский – не обеспечена укомплектованность пожарных кранов пожарными запорными клапанами, а именно в пожарных шкафах ПК-13, ПК-4, ПК-6 пожарные запорные клапаны не укомплектованы маховиками (вентильями);	Подана заявка обслуживающей организации для устранения нарушения	До 30.05 2023г	Заместитель заведующего по АХР Загайченко М.М.
2	пер. Центральный, д. 3, п. Федоровский – не обеспечено: - наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного - средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;	Приобретены: - ручные электрических фонари каждого дежурного - средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;	Исполнено	Заместитель заведующего по АХР Загайченко М.М.
3	ул. Энтузиастов, д. 7 А, п. Федоровский – при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов, допускается фиксация самозакрывающихся дверей коридоров.	Подана заявка обслуживающей организации для устранения нарушения	До 30.05 2023г	Заместитель заведующего по АХР Загайченко М.М.

Заведующий МБДОУ ЦРР
детский сад «Танюша»

Е.В.Сульманова